AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
- RIMINI -

FORNITURA DI UN ACCELERATORE LINEARE PER RADIOTERAPIA ONCOLOGICA CON REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PRESSO L'OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

DITTA:

SIEMENS S.p.a. in A.T.I. con S.CO.E.S.

PROGETTAZIONE

Ing. Gianfranco Brugnera	Siemens S.p.a.
Ing. Franco Casalboni	Impianti elettrici
Ing. Massimo Cavazzuti	Impianti meccanici
Ing. Alberto Frisoni	Impianti elettrici
Ing. Roberto Grotti	Coordinamento e progettazione architettonica
Ing. Vincenzo Lombardi	Opere in c.c.a.

DOTT. ING. FRANCO CASALBONI
DOTT. ING. FRISONI ALBERTO

OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIA DI PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
PIANTA PIANO RIALZATO

Rev	Data	Descrizione	Elaborato	Redatto	Verificato
4					
3					
2					
1					
0	15/07/2001	REVISIONE			

SCALA 1:50 — ELABORATO I2-1
FORMATO —
N° REP. I-01-044

Proprietà riservata. E' vietata la riproduzione anche parziale, cessione a terzi, la diffusione, se non dietro nostra espressa autorizzazione.

A001	ACCELERATORE LINEARE	A002	ACCELERATORE LINEARE	A003	SALA CONSOLLE
A004	ATTESA BARELLE	A005	PREGUFFIATO DI TRATT.	A006	LOCALI FONDAZIONE/ZONA
A007	ARCHIVIO	A008	ATTESA CAGNA	A009	SIMULATORE
A010	DISIMPEGNO	A011	CLINIARE	A012	DUELLINO
A013	GABBIA GABBIA 1	A014	SALA COMANDO 1	A015	SORTA TORONCELLI
A016	IMPIANTI MECCANICI	A017	ATTESA TRATTATI	A018	SPOGLIATOIO
A019	SPOGLIATOIO	A020	SALA CONSOLLE	A021	OSPEDALE
A022	STUDIO MEDICO	A023	ATTESA TRATTATI	A024	AMBU. SALA VISITA
A025	AMBU. SALA VISITA	A026	CORRIDOIO	A027	CORRIDOIO
A028	DISIMPEGNO	A029	CAMERA CALDA	A030	LOCALE STOCCAGGIO
A031	SALA COMANDO 2	A032	GABBIA GABBIA 2	A033	FILTRO SPOGL.
A034	ACCETTAZIONE UNICA	A035	ENTRATA	A036	ATTESA
A037	CORRIDOIO	A038	DISIMPEGNO	A039	DISIMPEGNO
A040	DISIMPEGNO	S001	WC	S002	SORTA PUBB. NON PUBB.
S004	ANTI SPOGL.	S005	WC	S003	ANTI SPOGL.
S007	ANTI	S008	WC	S006	SORTA PUBB. PUBBLICA
S010	SPOGL.	S011	SPOGL.	S009	WC
S013	SPOGL.	S014	SPOGL.	S012	SPOGL.
S016	WC.	S017	ANTI	S015	SPOGL.
S019	WC	S020	ANTI	S018	SPOGL.
S022	WC	S023	DISABILI	S021	ANTI
S025	USCITA	S026	ANTI	S024	DECONTAMINAZIONE
S028	ANTI	S029	WC	S027	WC
S031	ANTI PERSON.	S032	WC1	S030	WC DISABILI
S034	WC PERSON.	S035	ANTI PERSON.	S033	ANTI
E001	PAV. ESTERNO	E002	PAV. ESTERNE	E003	PAV. ESTERNO
E004	PAV. ESTERNO	E005	PAV. ESTERNE	E006	PAV. ESTERNO
E007	PAV. ESTERNO	E008	PAV. ESTERNE	E009	PAV. ESTERNO
E010	PAV. ESTERNO	E011	PAV. ESTERNE	E012	PAV. ESTERNO



NOTA BENE:

ACCELERATORI E SIMULATORE

PER L'INDICAZIONE DETTAGLIATA DELLE APPARECCHIATURE DA COLLEGARE, DEI PUNTI DI INSTALLAZIONE E DELLE PREDISPOSIZIONI DA REALIZZARE SI RIMANDA ALLE TAVOLE DI PROGETTO SIEMENS.

IMPIANTI MECCANICI

A CARICO DELL'INSTALLATORE ELETTRICO SONO TUTTI I COLLEGAMENTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI, COME SI EVINCE IN DETTAGLIO DALLE RELATIVE TAVOLE DI PROGETTO.

ILLUMINAZIONE ESTERNA

I PROIETTORI A VAPORI DI MERCURIO PER L'ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEL FABBRICATO SONO DA INSTALLARE COMPLETI DI STAFFA ORIENTABILE SUL PARAPETTO DI COPERTURA.

IMPIANTO DI TERRA

SULLE TESTE DEI DISPERSORI A PICCHETTO DOVRA' ESSERE SALDATA UN'APPOSITA PIASTRA PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON LE CALATE, CON I FERRI DEL C.A. E CON IL DISPERSORE CORDATO. IN PARTICOLARE, IN CORRISPONDENZA DEI PICCHETTI INFISSI A RIDOSSO DEL CORPO DELL'OSPEDALE, OCCORRERA' REALIZZARE ANCHE L'INTERCOLLEGAMENTO CON IL DISPERSORE AD ANELLO DELL'OSPEDALE.

IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

LA MAGLIA DI CAPTAZIONE SARA' COSTITUITA DA UN CONDUTTORE MASSICCIO DI ACCIAIO ZINCATO CON DIAMETRO 8 mm DISPOSTO PERIMETRALMENTE SULLA COPERTURA DEL FABBRICATO.
LA MAGLIA DOVRA' ESSERE INTERCONNESSA CON LE CALATE ESISTENTI DELL'IMPIANTO DELL'OSPEDALE.

DISTRIBUZIONE ELETTRICA

- INTERRUTTORE UNIPOLARE
- PULSANTE UNIPOLARE
- PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE
- PULSANTE DI FACITAZIONE
- COMANDO SALITA-DISCESA
- PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO
- PULSANTE DI SGANCIO PER EMERGENZA
- SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA MCH
- PANNELLO SEGNALAZIONI LUMINOSE
- PRESA 2P+T 10-16A BIPASSO
- PRESA 2P+T 10-16A UNIVERSALE
- PRESA 2P+T 16A CEE17 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO
- PRESA 3P+N+T 16A CEE17 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO
- PREDISPOSIZIONE PRESA DI RETE
- PUNTO LUCE A PARETE PER SPECCHIERA
- PREDISPOSIZIONE SISTEMA INTERFONICO
- SISTEMA INTERCOMUNICANTE DA SPORTELLO
- SIRENA DI ALLARME USCITA DI SICUREZZA
- COLLETTORE DI EQUIPOTENZIALITA' LOCALE
- SCATOLA PORTAFRUTTI DA INCASSO
- SCATOLA PORTAFRUTTI DA PARETE
- QUADRO ELETTRICO
  QGEN – QUADRO GENERALE
  QS – QUADRO SERVIZI CORRIDOIO
  QA... – QUADRO TIPO AMBULATORIO
  QCTA – QUADRO CENTRALE TRATTAMENTO ARIA
- PUNTO ALIMENTAZIONE UTILIZZATORE FISSO
  IM – INFISSO MOTORIZZATO
  FC – FAN-COIL
  UE – UNITA' INTERNA EVAPORANTE
  P1 – POMPA CIRCUITO FAN-COIL
  P2 – POMPA CIRCUITO RADIATORI
  PV – PRODUTTORE VAPORE PULITO
- CANALE PORTACAVI METALLICO CON COPERCHIO A FILO-PAVIMENTO
- CANALE PORTACAVI ISOLANTE A PARETE SOTTO BANCO DI LAVORO

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

- PLAFONIERA TIPO PRISMA CHIP OVALE O EQUIV.
- PLAFONIERA TIPO PRISMA CHIP TONDO O EQUIV.
- INCASSO C-SOFFITTO TIPO REGGIANI MIMO O EQUIV.
- INCASSO C-SOFFITTO TIPO REGGIANI SUPERTRONIC O EQUIV.
- PROIETTORE DA INTERNO TIPO FOSNOVA CAST O EQUIV.
- PROIETTORE DA ESTERNO TIPO CASTALDI EGEO O EQUIV.
- APPLIQUE TIPO FILIPPI MIRA PARETE O EQUIV.
- INCASSO C-SOFFITTO TIPO FILIPPI 2MG O EQUIV.
- INCASSO C-SOFFITTO TIPO FILIPPI L47O O EQUIV.
- ARMATURA TIPO FILIPPI LINDA O EQUIV.
- APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA AUTOALIMENTATO
- APPARECCHIO INDICAZIONE U.S. MONO/BIFACIALE CON ALIMENTAZIONE DI SICUREZZA E DI RETE

IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

- DISPERSORE A PICCHETTO DI ACCIAIO ZINCATO AD INFISSIONE IN POZZETTO, SEZIONE A CROCE 50x5 mm, LUNGHEZZA 2 m
- DISPERSORE A CORDA DI RAME NUDO PER INTERRAMENTO A QUOTA -50 cm, SEZIONE 50 mmq
- COLLEGAMENTO AI FERRI DI ARMATURA DELLA STRUTTURA IN C.A.
- COLLEGAMENTO ALLA CALATA DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI