ZONA CTA 3

marciapiede

LOOP 2

ZONA CTA 2

LOOP 1

camera calda

OFFICINA 7202/16 7202/15

FISICI PIANI DI TRATT. 1 7202/18 7202/17

FISICI PIANI DI TRATTAMENTO 2 7202/19 7202/20 7202/23

DEPOSITO SPORCO 7202/26

DEPOSITO PULITO 7202/24

7202/25 7200/4 7202/29

ATTREZZERIA 7202/28 72002/27

7202/31 7202/30 ARCHIVIO

7202/22

STOCCAGGIO

7106/17 7106/18 ATTESA CALDA

7106/19 LOCALE SOMMINISTRAZIONE SPOG.

ING. DECONTAMINAZIONE W.C. U.S.

W.C. ANTI

7106/16 7106/15 7106/21 7106/20

7200/3 ALLINC CONTROLLO 7202/14 7202/11

7202/12 7202/13 7202/21

GAMMA CAMERA 1

7107/2 ALLINC 7106/14 7106/13

7202/10 7202/9 7202/7 7202/6 7202/4 7202/3 7202/1 7201/31 7201/32 7201/30 7201/24 7201/21

7203/5 7203/6 SIMULATORE 7202/8 7202/5 7202/2 7203/7

7203/2 7203/3 COMANDI 7203/4 7203/1 7202/32 SVILUPPO

SALA COMANDO 1

7106/12 SOSTA PERSONALE 7106/11

AMB. MED. NUC. REFETRAZIONE 7106/3 7106/2

7106/10 7106/1 71007/1

GAMMA CAMERA 2

SALA COMANDO 2

DIS. 7106/7 7106/4 7106/5 GUARD. 7106/6 GUARD. 7106/8

7102/13

7203/9 7203/8 SPOGLIATOIO 7203/11 ATTESA TRATTATI 7203/10

W.C. W.C. ANTI W.C.PER. W.C.PER.

7203/12 7203/15 7203/13 GUARD. 7203/14 GUARD.

RELAX PERSONALE 7203/17 7203/17

E.M. E.M. E.M. 7108/2 7108/1 E.M.

7102/1 7102/2 E.M.

7201/16 7201/13 7201/12 7201/9 7201/4 7201/1

7200/2 ALLINC 7200/1

DEPOSITO 7201/20 7201/19

ATTESA BARELLE 7201/23 7201/22

STUDIO MEDICO 7201/18 7201/17

ATTESA TRATTATI 7201/15 7201/14

STUDIO MEDICO 7201/11 7201/10

LOC. PER TRATT. FARMACOLOGICI BREVI 7201/8 7201/7

7201/6 DEP. 7201/5

SPOG. PAZIE. SPOG. PAZIE.

AMBULATORIO SALA VISITA 7201/3 7201/2

ACCELLERATORE LINEARE

7204/2 7204/1 ACCELLERATORE LINEARE 7204/3 7204/5 7204/4

7102/26 7102/27 7102/28 7102/29 7102/30 7102/31 7102/32 7103/16

ML22 A20 A21

7105/5 INGRESSO

ANTI W.C. W.C. H.

LIMITE ZONA DI INTERVENTO

ZONA 4

7103/17 7103/18 7103/19 7103/20 ATTESA 7103/21

7103/2 ALLINC 7105/1 7103/3 C.I. 7103/1 LOCALE TECNICO

7103/4 7103/5 7103/6

ACCETTAZIONE UNICA 7103/15 7103/14

7103/13 ARCHIVIO 7103/12

7103/10 DEPOSITO MATER. NON INFIMM. 7103/11

W.C.PER. ANTI PERS. W.C.PER. ANTI PERS.

7103/7 7103/8 7103/9 INGRESSO 7105/2

LIMITE ZONA DI INTERVENTO

LOOP 2

marciapiede

ZONA CTA 3

LOOP 1

PIANO RIALZATO

mt 1 2 3 4 5

LEGENDA:

- C.I. Centrale rilevazione incendio
- F Rivelatore ottico di fumo in ambiente
- F Rivlatorre idi fumo sopra controsoffitto
- Indicatore ottico
- F R Rivelatore ottico di fumo con base relè per comando pannelli ottico - acustici, elettromagneti, evaquatori
- Pulsante manuale di segnalazione incendio
- ALL.INC Pannello ottico acustico segnalazione incendio
- E.M. Elettromagnete chiusura porte tegliafuoco
- EV Evaquatore di fumo