ZONA 5

7101/2

TRASPONDER
UTA 1
UTA 2
UTA 3
IN-OUT 7104/22
IN-OUT 7104/23
IN-OUT 7104/24
IN-OUT 7104/25

F 7111/1
F 7111/2
QE UTA 3

F 7100/16
F 7100/5
F 7100/17

7109/1 F
7109/2 F
QE UTA 1

F 7110/2
F 7100/2
QE UTA 2

F 7100/7

LOCALE TECNICO
CENTRALE TRATT. ARIA
LOC. TECN. UMIDIFICAZIONE

F 7100/15
F 7110/1

LIMITE ZONA
DI INTERVENTO

CORRIDOIO/DIS.

F 7100/8
7100/9 F R
CORRIDOIO/DIS.
7101/1
ALL.INC

F 7100/14
F 7100/11
F 7100/10
CENTRALE TRATT. ARIA
LOCALE TECNICO

CORRIDOIO/DIS.

LIMITE ZONA
DI INTERVENTO

D.E. elettrotecnica srl
Via Alberetti del lavoro, 56
Tel/fax 0543.722613 - 47100 FORLI
C.F. e P.IVA 01432260408
Iscr. R.E.A. FO 126946

SCOSS S.c.p.a.
Sede Sociale Via E. Scalini, 10
47100 FORLI - Tel. 0543.480166
C.F. e P.IVA 03152904 03

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLI-CESENA
DOTT.ING. ALBERTO FRISONI
504

LEGENDA:

- F — Rivelatore ottico di fumo in ambiente
- F — Rivlatorre in camera di analisi condotte di areazione
- F R — Rivelatore ottico di fumo con base relè per comando pannelli ottico - acustici, elettromagneti, evaquatori
- Pulsante manuale di segnalazione incendio
- ALL.INC — Pannello ottico acustico segnalazione incendio
- IN-OUT — Modulo segnalazione e comando serrande taglifuoco
- QE UTA — Qe uta

LOOP 1

PIANO SEMINTERRATO LOOP 1

mt 1 2 3 4 5