

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO SECONDO



PROSPETTO - OVEST - POSTERIORE

PROSPETTO - SUD - POSTERIORE

PIANTA COPERTURA

PRESCRIZIONI C.A.

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C	D.M. 17/01/2018
C.L.S. MAGRO DI SOTTOFONDAZIONE DOSATO 150 Kg/mc	
CLASSI DI ESPOSIZIONE, CLASSI DI RESISTENZA E RAPPORTO ACQUA/CEMENTO: XC2 - CLS FONDAZIONE - C25/30 - 0,60 XC1 - CLS ELEVAZIONE - C25/30 - 0,60	
CLASSE DI CONSISTENZA CLS: S4	
DIAMETRO MASSIMO INERTI: 31,5 mm	

COPRIFERRO

PLINTI	≥ 3.0 cm
PALI TRIVELLATI	≥ 5.0 cm

DETTAGLI COSTRUTTIVI

NOTE

TUTTE LE MISURE SONO DA VERIFICARSI IN CANTIERE

PRESCRIZIONI ACCIAIO:

PROFILI	S275JR	DM 2018
LAMIERE	S275JR	DM 2018
BULLONI/DADI	Cl.8.8/6S	DM 2018

SALDATURE D'ANGOLO TIPICHE



DIAM. DI FILETTATURA	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36		
DIAM. FORI	13	15	17	19	21	23	25	28	31	34	37		
BULL. FORO NORMATO	●	◔	◑	◕	◐	◒	◓	◔	◑	◕	◐		
INDIC. FORI EXTRA STD.	◔											BULL. SERR. IN CANTIERE	◔
FORI FILETTATI	◔											FORI DA ESEG. IN CANTIERE	◔

NOTE:

SALDATURE: TUTTE LE SALDATURE SARANNO ESEGUITE IN ACCORDO AL DM 2018

PRESCRIZIONI DEI MATERIALI ANTIRITIRO

MALTA CEMENTIZIA PER RIEMPIMENTI ANTIRITIRO : Rck>50 MPa
RESINA SINTETICA PER ANCORAGGIO BARRE : fi ≥25 MPa

PRESCRIZIONI FASCIA IN CARBONIO:

rete bidirezionale in fibra di carbonio grammatura 200 g/mq impregnato in con matrice bicomponente di tipo epossidico, applicato al supporto in n. 1 strato, dimensione della maglia 8 x 8 mm
Resistenza meccanica a trazione (N/mm²) > 3.800
Modulo elastico a trazione (GPa) > 230

COLLEGAMENTO TELAIO–SETTO

Scala 1:50



ARMATURA SETTI IN C.A.

Scala 1:50



PLINTO SU DUE MICROPALI

Scala 1:50



RINFORZO ANTIRIBALTAMENTO MURATURE PERIMETRALI



COMUNE di CENTO

Provincia di FERRARA

PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE"
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"
P.C. P.N.R.R.

Via della Quercia n. 24 - COMUNE di CENTO (FE)

ID: FE_07

Titolare della progettazione
ACER FERRARA
Via Cassoni, 7 44121 Ferrara
Servizio Tecnico
Dirigente: arch. M.Canaschi
Azienda con sistema qualità certificato in conformità alla normativa ISO 9001:2015

Responsabile unico del procedimento
ACER FERRARA Servizio tecnico: arch. M. Canaschi
Coordinamento generale progettazione
ACER FERRARA Servizio tecnico: ing. G. Addesso
Progetto architettonico
arch. Bellino Gallarate
Progetto strutture
ing. Massimo Mustoni
Progetto impianti elettrici e fotovolt. Legge 10
ing. Massimiliano Campanella
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/2008 s.m.m.
arch. Giuseppe Rondinelli
Collaboratori
geom. Stefano Dianati

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Oggetto elaborato: **Schema Interventi Strutturali Pianta - Sezione - Prospetti - Particolari**	cod. commessa: 2105	codice elaborato: ST-P-001-1	
	scala: 1:100 - 1:100		

RG. 0	Emissione	30 giugno 2022	
RG. 1	Aggiornamento	settembre 2022	