







PRESCRIZIONI C.A.

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C	D.M. 17/01/2018
C.L.S. MAGRO DI SOTTOFONDAZIONE DOSATO 150 Kg/mc	
CLASSI DI ESPOSIZIONE, CLASSI DI RESISTENZA E RAPPORTO ACQUA/CEMENTO: XC2 - CLS FONDAZIONE - C25/30 - 0,60 XC1 - CLS ELEVAZIONE - C25/30 - 0,60	
CLASSE DI CONSISTENZA CLS:	S4
DIAMETRO MASSIMO INERTI:	31,5 mm

COPRIFERRO

PLINTI	≥ 3,0 cm
PALI TRIVELLATI	≥ 5,0 cm

DETTAGLI COSTRUTTIVI



NOTE

TUTTE LE MISURE SONO DA VERIFICARSI IN CANTIERE

PRESCRIZIONI ACCIAIO:

PROFILI	S275JR	DM 2018
LAMIERE	S275JR	DM 2018
BULLONI/DADI	CI.8.8/6S	DM 2018

SALDATURE D'ANGOLO TIPICHE



DIAM. DI FILETTATURA	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
DIAM. FORI	13	15	17	19	21	23	25	28	31	34	37
BULL. FORO NORMATO	●	◑	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐
INDIC. FORI EXTRA STD.	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑
FORI FILETTATI	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽

BULL. SERR. IN CANTIERE: ▽
FORI DA ESEG. IN CANTIERE: ▽

NOTE:

SALDATURE: TUTTE LE SALDATURE SARANNO ESEGUITE IN ACCORDO AL DM 2018

PRESCRIZIONI DEI MATERIALI ANTIRITIRO

MALTA CEMENTIZIA PER RIEMPIMENTI ANTIRITIRO : Rck>50 MPa
RESINA SINTETICA PER ANCORAGGIO BARRE : ft ≥25 MPa

PRESCRIZIONI FASCIA IN CARBONIO:

rete bidirezionale in fibra di carbonio grammatura 200 g/mq impregnato in con matrice bicomponente di tipo epossidico, applicato al supporto in n. 1 strato, dimensione della maglia 8 x 8 mm
Resistenza meccanica a trazione (N/mm²) > 3.800
Modulo elastico a trazione (GPa) > 230







COMUNE di CENTO

Provincia di FERRARA

PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE.
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"
P.C. P.N.R.R.

Via della Quercia n. 20 - 22 - COMUNE di CENTO (FE)

ID: FE_07

Titolare della progettazione

ACER FERRARA
Servizio Tecnico
Dirigente: arch. M.Canacchi

Azienda con sistema qualità certificato in conformità alla normativa ISO 9001:2015

Responsabile unico del procedimento
ACER FERRARA Servizio tecnico: arch. M. Canacchi
Coordinamento generale progettazione
ACER FERRARA Servizio tecnico: ing. G. Addesso
Progetto architettonico
arch. Bellino Galante
Progetto strutture
ing. Massimo Muzzioli
Progetto impianti elettrici e fotovolta' Legge 10
ing. Massimiliano Campanella
Coordinatore della sicurezza in fase di progett. D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
arch. Giuseppe Rondinelli
Collaboratori
geom. Stefano Dianeli

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Titolo elaborato
Schema Interventi Strutturali
Piante - Sezione - Prospetti - Particolari

cod. commessa	codice elaborato
2105	ST-P-001-1

scala: 1:10 - 1:100

REV. N.	Emissione	30 giugno 2022
REV. 1	Aggiornamento	settembre 2022