LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
	Identificazione circuiti di alimentazione - SEZIONE PRIVILEGIATA
	Identificazione circuiti di alimentazione - SEZIONE CONTINUITÀ ASSOLUTA
	Identificazione zona 2 locali bagno (60 cm dal piatto doccia)
	Quadro elettrico simbolo generico
RACK 10	Armadio concentratore forza-dati
	Touch screen gestione sala operatoria Operamed
	Alimentazione pensile realizzata mediante cavo multipolare terminante in morsettiera in scatola da incasso a parete o soffitto. Predisposizione per installazione di: - n°9 prese RJ45 per impianto trasmissione dati, installazione in scatole da incasso 3 moduli. - N°3 alimentazioni sotto sargente di continuità (n.°2 linee per ultim. prese forza motrice, n.°1 alimentazione sicurezza se presente) - N°1 alimentazione motorizzazione pensile - N°1 spinotto di terra
	Presa modulare componibile per segnale TV terrestre
	Presa modulare componibile RJ45 per trasmissione dati-telefonia
WI-FI	Predisposizione costituita da n. 2 prese UTP cat 6 per apparato Wi-Fi POE
4NP2 000.00	Identificazione circuiti di alimentazione
HF	Orologio monoquadrante
HF	Orologio bifacciale per corridoi (in PE orologio + conta secondi)
HF	Orologio contasecondi per sale operatorie
HB	Pulsante start/stop per orologio contasecondi sala operatoria
HC	Posto esterno videocitofonico con pulsante campanello
HC	Derivato videocitofonico interno
	Serratura elettrica
CA	Centralino impianto controllo accessi
HC	Lettore di Badge con lettore di prossimità
C.CH	Centrale chiamata infermieri
	Lampada fuori porta a 3 compi luce con elettronica per sistema chiamata infermieri/WC di servizio
PU	Pulsante a tirante con cordone e pomolo per chiamata emergenza/infermieri
HB	Pulsante tacitazione annullo bagno chiamata emergenza/infermieri
TS HC	Terminale di stanza per sistema chiamata infermieri
TI HC	Terminale postazione infermieri da tavolo per sistema chiamata infermieri
LP	Lampada fuori porta a 3 compi luce per sistema chiamata infermieri
	Apparecchio di chiamata a perella chiamata emergenza/infermieri (collegato a trave testaletto)
DVR	Videoregistratore digitale
TV	Monitor per interfaccia impianto TVCC - Monitor –" professionale LCD
	Switch PoE da esterno IP4x - 8 porte 10/100/1000 Mbps
	Telecamera IP digitale ad alta risoluzione tipo fissa per esterni antivandalo, rilevatore di mpomissione, funzione giorno/notte, compensazione per la retroilluminazione e ampio range dinamico., completa di staffa da muro
IP55	Scatola portafrutto a 3 posti in pvc da incasso IP55
IP40	Scatola portafrutto a 3 posti in pvc da incasso IP40
IP40	Scatola portafrutto a 3 posti in pvc da esterno IP40
IP55	Scatola portafrutto a 3 posti in pvc da esterno IP55
	Scatola portafrutto a 3 posti integrata nella trave testaletto
IP55	Scatola portafrutto in pvc 4 moduli da incasso IP55
IP40	Scatola portafrutto in pvc 4 moduli da incasso IP40
IP40	Scatola portafrutto in pvc 4 moduli da esterno IP40
IP55	Scatola portafrutto in pvc 4 moduli da esterno IP55

LEGENDA ALTEZZE DI INSTALLAZIONE	
Simbolo	Descrizione
HA	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 0,30-0,45 m
HB	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 0,9-1,2 m
HC	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 1,4 m
HD	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 1,5 m
HE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 2,1 m
HF	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 2,3 m
HM	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 2,5 m
HG	APPARECCHIATURA INSTALLATA A SOFFITTO (AL DI SOTTO DEL CONTROSOFFITTO)
HH	APPARECCHIATURA INSTALLATA ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO
TL	APPARECCHIATURA INSTALLATA SU TRAVE TESTALETTO

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PROGETTO P/45/2017

LAVORI DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'AREA PEDIATRICA NELL'AMBITO DEL POLO MATERNO INFANTILE (PADIGLIONI 4, 10, 13 e 16), COMPRENSIVO DELL'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE 4 E DELLA DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE 21 DEL POLICLINICO-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTI P.2, PB4, 39) E SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTO APb16).

PERIZIA DI VARIANTE 03

Spazio per autorizzazione Enti

DETERMINA

PROTOCOLLO COMUNE P.G.

NUMERO PROGRESSIVO

COMMITTENTE/PROPRIETA':

DIRETTORE GENERALE — Dott.ssa Antonella MESSORI
DIRETTORE SANITARIO — Dott. Gianbattista SPAGNOLI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO — Dott. Davide FORNACIARI

DIPARTIMENTO TECNICO:

Progettazione, Sviluppo ed Investimenti
Resp.le Ing. Daniela PEDRINI

Gestione del Patrimonio
Resp.le Ing. Ivan FRASCARI

DIPARTIMENTO TECNICO:

Gruppo di lavoro:
Ing. Daniela Pedrini
Arch. Graziano Balsi
Ing. Mariangela Salturi
Per. Ind. Denis Scaglianini
Per. Ind. Andrea Palmieri
Per. Ind. Ivano Bozzoli
Per. Ind. Paolo Tetta
Per. Ind. Fausto Ghini
Per. Ind. Francesco Leone
Per. Ind. Paolo Doratelli
Per. Ind. Federica Ugolini
Sig.ra Anita Garbin
Rag. Maura D'Antonio

PROGETTISTI ESECUTIVO:

MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.a.R.L. Mandataria RTP

STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARCHINGEGNO Mandante RTP

STUDIO TECNICO ASSOCIATO Mandante RTP

IMPRESA:

CIAB Società Coop. Idrici e Affini
Via della Cooperazione, 16 40129 Bologna
Tel. 051-4173311 / Fax 051-4173305
www.ciabsoc.it
P.IVA / C.F. 00111390372

PROGETTISTI COSTRUTTIVO:

STEM ENGINEERING Soc. Coop
Servizi Tecnici Integrati Energy Management
Via Cervai 2/A 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel.051-1998570 / Fax.051-1998570
www.STEM-ENGINEERING.IT

Per.Ind. Paolo Scuderi
Ing. Luca Buzzoni

Progettista responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
Dott.ing. Fabio Ivani

Progettista responsabile progettazione sanitaria e ospedaliera
Arch. Margherita Candolfo

BIM Manager: Arch. Stefano Carera

Progetto architettonico: Arch. Stefano Carera, Arch. Giovannino Cerata, Arch. Andrea Guglielmi
Progetto strutturale: Ing. Ezio Andreotta, Ing. Alberto Grimoldi
Progetto imp. elettrici: Ing. Stefano Bonfante
Progetto imp. meccanici: Ing. Roberto Taddia, Geom. Andrea Frescarolo
CSP: Ing. Gabriele Bertoni
Geologia: Geol. Roberto Bracaglia
Progetto VVF: Ing. Fabio Ivani

AGGIORNAMENTI		OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE 03	COMMESSA:
1	10/05/2021	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	TW1713
2	03/12/2021	PLANIMETRIA PIANO PRIMO - IMPIANTI SPECIALI	
3	31/05/2022	ZONA NORD	
4	27/07/2022	DATA: 12/04/2021 — SCALA: 1:50 — TAVOLA: TW1713_PV3_IE_SP02N_05	
5	13/12/2022	DISEGNATO DA: — FILE: 20084_PV3_IE_SP02_05 - PIANO PRIMO - SPECIALI.dwg	
6			