



NOTE:

- In corrispondenza dell'attraversamento di giunti sismici prevedere sulle tubazioni giunti ad omega e/o tubazioni flessibili.
- In corrispondenza dell'attraversamento di strutture REI prevedere barriere passive resistenti al fuoco sulle tubazioni.
- Nei punti più alti dei circuiti prevedere sfiuti per l'aria, mentre nei punti bassi prevedere dispositivi di spurgo e scarico.
- Architettico valido solo per impianti.
- Per la conversione dei diametri nominali delle tubazioni in diametri commerciali fare riferimento alle tabelle di conversione presenti nell'elaborato "Impianti meccanici - Particolari costruttivi".

1	AGGIORNAMENTI	PADIGLIONE 4N - GINECOLOGIA E OSTETRICIA	COMMESSA
2		OGGETTO	TW1713
3		PERIZIA DI VARIANTE 04	
4		PROGETTO IMPIANTI MECCANICI	
5		DISTRIBUZIONE IMPIANTO VRV, PIANTA PIANO TERZO E COPERTURA	
6		DATA:	SCALA:
7		12 dicembre 2023	1:100
8		DESIGNATO DA:	TAVOLA:
9		BilMode	TW1713_PV4_4N_00_FF_P_3915_02_A
10		FILE:	TW1713_PV4_4N_00_FF_P_3915_02_A