

LEGENDA

BS-0X	Distributore impianto VRV
UE 0X	Unità esterna a cassetta per sistema VRV: UE 01/02/03 - Potenza frigorifera 22,4 kW Potenza termica 50 kW
UE 04x	Unità esterna a cassetta per sistema VRV: UE 04a e UE 04b - Potenza frigorifera 45 kW Potenza termica 113 kW
	Unità interna a cassetta per installazione su controsoffitto per sistema VRV (caldo+freddo): GR.20 - Resa frigorifera 2,2 kW Resa termica 2,5 kW
	Unità interna canalizzata per installazione in controsoffitto per sistema VRV (caldo+freddo): GR.25 - Resa frigorifera 2,8 kW Resa termica 3,2 kW
	Unità interna a parete per sistema VRV (solo freddo): GR-20 - Resa frigorifera 2,2 kW GR-50 - Resa frigorifera 5,6 kW GR-63 - Resa frigorifera 7,1 kW
	Tubazioni impianto VRF in rame precoibentate (con spessore minimo 13), mandata gas (Gas) e liquido (Liq.)

NOTE:
- In corrispondenza dell'attraversamento di giunti sismici prevedere sulle tubazioni giunti ad omega e/o tubazioni flessibili.
- In corrispondenza dell'attraversamento di strutture REI prevedere barriere passive resistenti al fuoco sulle tubazioni.
- Nei punti più alti dei circuiti prevedere sfiati per l'aria, mentre nei punti bassi prevedere dispositivi di spurgo e scarico.
- Architettonico valido solo per impianti.
- Per la conversione dei diametri nominali delle tubazioni in diametri commerciali fare riferimento alle tabelle di conversione presenti nell'elaborato " Impianti meccanici - Particolari costruttivi ".

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PROGETTO P/45/2017
LAVORI DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'AREA PEDIATRICA NELL'AMBITO DEL POLO MATERNO INFANTILE (PADIGLIONI 4, 10, 13 e 16), COMPRENSIVO DELL'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE 4 E DELLA DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE 21 DEL POLICLINICO-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTI P.2, PB4, 39) E SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTO APb16).

PERIZIA DI VARIANTE 04

Spazio per autorizzazione Enti

DETERMINA	
PROTOCOLLO COMUNE P.G.	
NUMERO PROGRESSIVO	

Questo elaborato è di proprietà dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi e non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.

COMMITTENTE/PROPRIETÀ:
DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Chiara GIBERTONI
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Consuelo BASILI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Nevio SAMORE'

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Loretta DE COL

REFERENTI PER L'AZIENDA - SUPPORTO AL RUP:
Per. Ind. DENIS SCAGLIARINI
Ing. Elena GIRAU, Ing. Francesco MURGO
Ing. Mariangela SALITURI
Per. Ind. Ivano BOZZOLI, Per. Ind. Paolo TETTA
Ing. Manuel BOARINI
Per. Ind. Paolo DORATELLI

INCARICHI ESTERNI:
MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. Mandataria RTP
STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARCHINGEGNO Mandante RTP
STUDIO TECNICO ASSOCIATO Mandante RTP

Progettista responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
Dott.Ing. Fabio Inzani

Progettista responsabile progettazione sanitaria e ospedaliera
Arch. Margherita Carabilò

BIM Manager: Arch. Stefano Carera

Progetto architettonico:
Arch. Stefano Carera
Arch. Giovannino Carota
Arch. Andrea Cugliero

Progetto strutturale:
Ing. Ezio Andreatta
Ing. Alberto Grimod

Progetto imp. elettrici:
Ing. Stefano Bonfante

Progetto imp. meccanici:
Ing. Roberto Taddia
Geom. Andrea Pescarolo

CSP:
Ing. Gabriele Bertoni

Geologia:
Geol. Roberto Bracaglia

Progetto VVF:
Ing. Fabio Inzani

AGGIORNAMENTI			
1			
2			
3			
4			
5			
6			

PADIGLIONE 4N - GINECOLOGIA E OSTETRICIA

COMMESSA: TW1713

OGGETTO:
PERIZIA DI VARIANTE 04
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
DISTRIBUZIONE IMPIANTO VRV: PIANTA PIANO SECONDO

DATA:	SCALA:	TAVOLA:
Dicembre 2023	1:100	TW1713_PV4_4N_00_FF_P_3914_01_A

DISEGNATO DA: BIMode
FILE: **TW1713_PV4_4N_00_FF_P_3914_01_A**