LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
	Identificazione circuiti di alimentazione - SEZIONE PRIVILEGIATA
	Identificazione circuiti di alimentazione - SEZIONE CONTINUITÀ ASSOLUTA
	Apparecchiature alimentate da circuiti PRIVILEGIATA
	Apparecchiature alimentate da circuiti CONTINUITÀ ASSOLUTA
	Quadro elettrico simbolo generico
	Armadio concentratore fonia-dati
	Centrale rivelazione incendi
	Rivelatore ottico di fumo per impianto rivelazione incendi
	Rivelatore ottico di fumo per impianto rivelazione incendi installato nel controsoffitto
	Rivelatore ottico di fumo per impianto rivelazione incendi installato nel controsoffitto
	Centralina aspirazione per rivelazione incendi
	Tubazione di aspirazione a campionamento in abs rosso 3/4" PN16per rivelazione incendi in ambiente / dentro controsoffitto/ dentro pavimento flottante
	Tappo di fine linea forato (diam. – mm)
	Foro di campionamento (diam. – mm)
	Dispositivo ottico ripetizione allarme incendi
	Punto di allaccio magnete bloccaporte completo di pulsante di sgancio magneti
	Modulo di ingresso con box impianto rivelazione incendi
	Modulo di comando/attuazione con box impianto rivelazione incendi
	Modulo a 2 ingressi e 1 uscita con box impianto rivelazione incendi
	Modulo a 5 ingressi e 5 uscite con box impianto rivelazione incendi
	Pannello ottico acustico (per interni)
	Pulsante analogico a rottura vetro per allarme incendi in custodia da esterno completo di modulo di indirizzamento
	Quadro gestione emergenze secondo DM 18/09/2002
	Pulsante di sgancio impianti elettrici
	Camera di analisi con tubo di campionamento per condotte aria
	Alimentatore 24 Vcc con batterie ermetiche al piombo per alimentazione elementi in campo (pannelli ottico acustici, sirene, serande tagliafuoco, elettromagneti, ecc.).- dimensioni indicative (mm): L 310 x A 373 x P 170
	Punto di allaccio serranda tagliafuoco
	Alimentatore 24 Vcc con batterie ermetiche al piombo per alimentazione elementi in campo (pannelli ottico acustici per allarme eccessiva concentrazione di N2O.)- dimensioni indicative (mm): L 310 x A 373 x P 170
	Rivelatore di gas con scheda di interfacciamento per LOOP rivelazione incendi
	Pannello ottico acustico (per interni) - Allarme eccessiva concentrazione di N2O
	Modulo di comando/attuazione con box impianto rivelazione GAS
	Modulo di ingresso con box impianto rivelazione GAS
EVAC	Centrale diffusione sonora
	Diffusore sonoro monodirezionale a parete 3-6W 100V-70V, completo di schede di sorveglianza linea e rilevamento tono pilota. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24. Tipo BOSCH LB8-UM06
	Altoparlante modulare da incasso 6 W 100V-70V, completo di schede di sorveglianza linea e rilevamento tono pilota. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24. Tipo BOSCH LC3-UC06E e LC3-CB8
	Proiettore sonoro bidirezionale da 10W, Tipo BOSCH LP1-8C10E-1
10W	Proiettore di suono modello P=10W (max 15W) 100 V in ABS bianco,. Morsetto ceramico con fusibile. Certificato EN54-24. Tipo BOSCH LH1-10M10E
	Apparecchiature diffusione sonora collegate alla linea A

LEGENDA ALTEZZE DI INSTALLAZIONE	
Simbolo	Descrizione
HA	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 0,30-0,45 m
HB	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 0,9-1,2 m
HC	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 1,4 m
HD	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 1,5 m
HE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 2,1 m
HF	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 2,3 m
HM	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 2,5 m
HG	APPARECCHIATURA INSTALLATA A SOFFITTO (AL DI SOTTO DEL CONTROSOFFITTO)
HH	APPARECCHIATURA INSTALLATA ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO
TL	APPARECCHIATURA INSTALLATA SU TRAVE TESTALETTO

POLICLINICO DI **SANT'ORSOLA**

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PROGETTO P/45/2017
LAVORI DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'AREA PEDIATRICA NELL'AMBITO DEL POLO MATERNO INFANTILE (PADIGLIONI 4, 10, 13 e 16), COMPRENSIVO DELL'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE 4 E DELLA DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE 21 DEL POLICLINICO-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTI P.2, PB4, 39) E SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTO APb16).

PERIZIA DI VARIANTE 03

Spazio per autorizzazione Enti

DETERMINA	
PROTOCOLLO COMUNE P.G.	
NUMERO PROGRESSIVO	

COMMITTENTE/PROPRIETÀ:

DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Antonella MESSORI
DIRETTORE SANITARIO	Dott. Gianbattista SPAGNOLI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dott. Davide FORNACIARI

DIPARTIMENTO TECNICO:
Progettazione, Sviluppo ed Investimenti
Resp.le Ing. Daniela PEDRINI
Gestione del Patrimonio
Resp.le Ing. Ivan FRASCARI

DIPARTIMENTO TECNICO:
Gruppo di lavoro:
Ing. Daniela Pedrini
Arch. Graziano Baisi
Ing. Mariangela Sailturi
Per. Ind. Denis Scaglianini
Per. Ind. Andrea Palmieri
Per. Ind. Ivano Bozzoli
Per. Ind. Paolo Tetta
Per. Ind. Fausto Ghini
Per. Ind. Francesco Leone
Per. Ind. Paolo Doratelli
Per. Ind. Federica Ugolini
Sig.ra Anita Garbin
Rag. Maura D'Antonio

PROGETTISTI ESECUTIVO:
MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. Mandataria RTP
STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARCHINGEGNO Mandante RTP
STUDIO TECNICO ASSOCIATO Mandante RTP

IMPRESA:
CIAB Società Coop. Idrici e Affini
Via della Cooperazione, 16 40129 Bologna
Tel: 051-4171811 / Fax:051-4171895
ciab@ciab.coop
P.IVA / C.F. 00311390371

PROGETTISTI COSTRUTTIVO:
STIEM-ENGINEERING Soc. Coop
servizi Tecnici Integrati Energy Management
Via Cavour 2/A 40033 Villanova di Castenaso (BO)
Tel:051-1998019 / Fax:051-1998170
WWW.STIEM-ENGINEERING.IT
Per.Ind. Paolo Scuderi
Ing. Luca Buzzoni

Progettista responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
Dott.Ing. Fabio Inzani
Progettista responsabile progettazione sanitaria e ospedaliera
Arch. Margherita Carabillo
BIM Manager: Arch. Stefano Carera
Progetto architettonico: Arch. Stefano Carera, Arch. Giovannino Garota, Arch. Andrea Cugliero
Progetto strutturale: Ing. Ezio Andreatta, Ing. Alberto Grimod
Progetto imp. elettrici: Ing. Stefano Bonfante
Progetto imp. meccanici: Ing. Roberto Tacilla, Geom. Andrea Pescarolo
CSP: Ing. Gabriele Bertoni
Geologia: Geol. Roberto Bracaglia
Progetto VVF: Ing. Fabio Inzani

AGGIORNAMENTI	
1	10/05/2021
2	10/01/2022
3	14/01/2022
4	31/05/2022
5	
6	

OGGETTO: **PERIZIA DI VARIANTE 03**
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
PLANIMETRIA PIANO SECONDO - RIVELAZIONE INCENDI ED EVAC
ZONA SUD

COMMESSA: **TW1713**

DATA:	SCALA:	TAVOLA:
12/04/2021	1:50	TW1713_PV3_IE_RI03S_04
DISEGNATO DA:	FILE: 20084_PV3_IE_RI03_04 - PIANO SECONDO - RIVELAZIONE INCENDI.dwg	