## PIANTA PIANO SECONDO (DISTRIBUZIONE A SOFFITTO)



## PIANTA PIANO SECONDO (DISTRIBUZIONE A MASSETTO)



### LEGENDA SANITARI

| | |
|---|---|
| LC/UC | Lavello cucina con mobile |
| LC | Lavello clinico con mix a leva clinica |
| L1SP | Lavabo inox 1 posto |
| L2SP | Lavabo inox 2 posti |
| L3SP | Lavabo inox 3 posti |
| LA | Lavabo d'arredo con mobile |
| LPA | Lavapiedini |
| PL | Pilozzo con mix a leva clinica a parete |
| KV | Vuotatoio |
| LH | Lavabo portatore handicap con mix a leva clinica |
| WCH | Vaso portatore handicap con mix termostatico a parete |
| WC | Vaso normale |
| L | Lavabo con mix normale |
| B | Bidet con mix normale |
| D1 | Piatto doccia 80x80 |
| D2 | Piatto doccia 100x80 |
| VA | Vasca assistita |
| CA | Cappa |

### LEGENDA IMPIANTO DI SCARICO

| | |
|---|---|
| TUBAZIONI DI SCARICO ACQUE NERE A MASSETTO IN PEHD CON GIUNZIONI SALDATE TESTA A TESTA | TUBAZIONI DI SCARICO ACQUE NERE A SOFFITTO IN POLIPROPILENE FONOASSORBENTE CON GIUNZIONI A BICCHIERE |
| TUBAZIONI DI SCARICO ACQUE BIANCHE A MASSETTO IN PEHD CON GIUNZIONI SALDATE TESTA A TESTA | TUBAZIONI DI SCARICO ACQUE BIANCHE A SOFFITTO IN POLIPROPILENE FONOASSORBENTE CON GIUNZIONI A BICCHIERE |
| TUBAZIONI DI SCARICO ACQUE NERE INTERRATE IN PVC-U SN4 CONFORMI UNI EN 1401-1 | TUBAZIONI DI TUBAZIONE DI VENTILAZIONE ACQUE NERE A SOFFITTO IN PVC TIPO 302 O TIPO 302 |
| TUBAZIONI DI SCARICO ACQUE BIANCHE INTERRATE IN PVC-U SN4 CONFORMI UNI EN 1401-1 | TUBAZIONI DI SCARICO ACQUE NERE IN PRESSIONE A SOFFITTO IN PEHD CON GIUNZIONI SALDATE TESTA A TESTA |
| TUBAZIONI DI SCARICO CONDENSE A MASSETTO | TUBAZIONI DI SCARICO CONDENSE E PILETTE A SOFFITTO IN PEHD CON GIUNZIONI SALDATE TESTA A TESTA |
| TUBAZIONI FOGNATURA ESTERNA ESISTENTE | TUBAZIONI DI SCARICO ACQUE BIANCHE INTERRATE IN PVC-U SN4 CONFORMI UNI EN 1401-1 |
| MONTANTI TUBAZIONI IN ATTRAVERSAMENTO | COLLARE TAGLIAFUOCO INSTALLATO SU TUBAZIONE IN ATTRAVERSAMENTO |
| STACCO DA SOTTO | STACCO DALL'ALTO / CALATA TUBAZIONE |
| SALITA DAL BASSO | NUMERAZIONE COLONNE DI SCARICO ACQUE NERE, VENTILAZIONE E PLUVIALI |
| PREDISPOSIZIONE SCARICO CONDENSA E VAPORE UTA - TIPO S | PREDISPOSIZIONE SCARICHI PER COLLEGAMENTO APPARECCHIATURE - TIPO P |
| POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE NERE CON VALVOLA ANTIRIFLUSSO - VEDI PARTICOLARE | ISPEZIONE TUBAZIONE DI SCARICO |
| PILETTA DI SCARICO Ø90 | SCATOLA IN CALCIO SILICATO EI120 |
| QFT -X.XX — QUOTA FONDO TUBAZIONE ESPRESSA RISPETTO ALLA QUOTA STRADA IN METRI | 1.0% — IDENTIFICAZIONE PENDENZA TUBAZIONE DI SCARICO |
| POZZETTO SIFONATO PER SCARICO ACQUE BIANCHE | POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE DI SCARICO |

### 1 PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE




POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**PROGETTO P/45/2017**
LAVORI DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'AREA PEDIATRICA NELL'AMBITO DEL POLO MATERNO INFANTILE (PADIGLIONI 4, 10, 13 e 16), COMPRENSIVO DELL'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE 4 E DELLA DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE 21 DEL POLICLINICO-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTI P.2, PB4, 39) E SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTO APb16).

PERIZIA DI VARIANTE 04

Spazio per autorizzazione Enti

| | |
|---|---|
| DETERMINA | |
| PROTOCOLLO COMUNE P.G. | |
| NUMERO PROGRESSIVO | |

Questo elaborato è di proprietà dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi e non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.

**COMMITTENTE/PROPRIETÀ:**
DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Chiara GIBERTONI
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Consuelo BASILI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Nevio SAMORE'

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**
Ing. Loretta DE COL

**REFERENTI PER L'AZIENDA - SUPPORTO AL RUP:**
Per. Ind. DENIS SCAGLIARINI
Ing. Elena GIRAU, Ing. Francesco MURGO
Ing. Mariangela SALITURI
Per. Ind. Ivano BOZZOLI, Per. Ind. Paolo TETTA
Ing. Manuel BOARINI
Per. Ind. Paolo DORATELLI

**INCARICHI ESTERNI:**
MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.R.L. Mandataria RTP
STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARCHINGESIMO Mandante RTP
STUDIO TECNICO ASSOCIATO Mandante RTP

**Progettista responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche**
Dott.Ing. Fabio Ivaxi
**Progettista responsabile progettazione sanitaria e ospedaliera**
Arch. Margherita Cerabolini
BIM Manager: Arch. Stefano Cavera
**Progetto architettonico:** Arch. Stefano Cavera, Arch. Giovanna Canta, Arch. Andrea Cugliero
**Progetto strutturale:** Ing. Ezio Andreatta, Ing. Alberto Grimod
**Progetto ing. elettrici:** Ing. Stefano Bortolani
**Progetto ing. meccanici:** Ing. Roberto Tartka, Geom. Andrea Pioicardo
**CSP:** Ing. Gabriele Bertoni
**CSE:** Geom. Roberto Bracaglia
**Progetto AVP:** Ing. Fabio Ivaxi

| AGGIORNAMENTI | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

PADIGLIONE 4N - GINECOLOGIA E OSTETRICIA

OGGETTO:
PERIZIA DI VARIANTE 04
**PROGETTO IMPIANTI MECCANICI**
Impianto scarichi acque bianche e nere - Piano secondo

COMMESSA: TW1713

DATA: Dicembre 2023 | SCALA: 1:100 | TAVOLA: TW1713_PV4_4N_02_SC_P_3533_03_A

DISEGNATO DA: BIMode | FILE: TW1713_PV4_4N_02_SC_P_3533_03_A