LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
	Identificazione circuiti di alimentazione - SEZIONE PRIVILEGIATA
	Identificazione circuiti di alimentazione - SEZIONE CONTINUITÀ ASSOLUTA
	Apparecchiature alimentate da circuiti PRIVILEGIATA
	Apparecchiature alimentate da circuiti CONTINUITÀ ASSOLUTA
	Quadro elettrico simbolo generico
RACK 12	Armadio concentratore tonia-dati
	Postazione lavoro composta da n°2 prese bipasso 2x10/16A e n°3 prese 2x10/16A unel
	Postazione lavoro composta da n°4 prese 2x10/16A unel singolarmente protette da n°4 fusibili 16A
	Postazione lavoro composta da n°2 prese bipasso 2x10/16A e n°3 prese 2x10/16A unel IN SCATOLE DA ESTERNO IP55
	Presa modulare UNEL
	Presa interbloccata tipo IEC-309 2P+T 16A 230V
	Presa interbloccata tipo IEC-309 3P+T 16A 400V
	Punto di alimentazione trifase 400V LP = punto d'alimentazione lavapadelle completo di cavo e sezionatore
	Punto di alimentazione monofase 230V CB = cappa biologica NE = negativoscopio PO = porta motorizzata sale operatorie PS = pompa di sollevamento SC = lampada scialitica UI = unità interne VRV CA = controllo accessi STF = serranda tagliafuoco FC = fancoil BS = branch selector TRAVE=Apparecchiature su parete attrezzata
	Punto di alimentazione 230V da quadro ITM NE = alimentazione negativoscopio PO = alimentazione porta motorizzata sale operatorie SC = alimentazione lampada scialitica MO = Predisposizione alimentazione Monitor
	Punto di alimentazione 24V AC CAV = regolatore CAV VAV = regolatore VAV 2S = centralina Secondo stadio gas medicali VVF = centralina VVF gas medicali AVF = ripetitore allarmi centralina VVF gas medicali BA = centralina Blocco aree gas medicali
	Punto di allaccciaa trave testaletto orizzontale con n°4 prese 2x10/16A unel singolarmente protette da n°4 interruttori magnetotermici 16A 1,5kA-
	Alimentazione pensile realizzata mediante cavo multipolare terminante in morsettiera in scatola da incasso a parete o soffitto. Predisposizione per installazione di: - n°9 prese RJ45 per impianto trasmissione dati. Installazione in scatole da incasso 3 moduli. - N°3 alimentazioni sotto sorgente di continuità (n.°2 linee per ciiim. prese forza motrice, n.°1 alimentazione scialitica se presente) - N°1 alimentazione motorizzazione pensile - N°1 spinotto di terra
	Pannello ripettore controllo di isolamento
3x16	Scatola portafrutto a 3 posti in pvc da incasso IP55
3x16	Scatola portafrutto a 3 posti in pvc da incasso IP40
3x16	Scatola portafrutto a 3 posti in pvc da esterno IP40
3x16	Scatola portafrutto a 3 posti in pvc da esterno IP55
4x16	Scatola portafrutto in pvc 4 moduli da incasso IP55
4x16	Scatola portafrutto in pvc 4 moduli da incasso IP40
4x16	Scatola portafrutto in pvc 4 moduli da esterno IP40
4x16	Scatola portafrutto in pvc 4 moduli da esterno IP55
6x16	Scatola portafrutto in pvc 6 moduli da incasso IP40
6x16	Scatola portafrutto in pvc 6 moduli da esterno IP40
6x16	Scatola portafrutto in pvc 6 moduli da esterno IP55
	Identificazione zona 2 locali bagno (60 cm dal piatto doccia)

LEGENDA ALTEZZE DI INSTALLAZIONE

Simbolo	Descrizione
HA	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 0.30-0.45 m
HB	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 0.9-1.2 m
HC	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 1.4 m
HD	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 1.5 m
HE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 2.1 m
HF	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 2.3 m
HM	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DAL PIANO DI CALPESTIO 2.5 m
HG	APPARECCHIATURA INSTALLATA A SOFFITTO (AL DI SOTTO DEL CONTROSOFFITTO)
HH	APPARECCHIATURA INSTALLATA ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO
TL	APPARECCHIATURA INSTALLATA SU TRAVE TESTALETTO

PARTICOLARE PRESA INTERBLOCCATA

- N°1 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - SENZA FONDO SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 2P+T 16A 200-250V - 50/60HZ

PARTICOLARE PANNELLO TECNICO PRESE ELETTRICHE E DATI ISOLA NEONATALE PL3



PARTICOLARE PANNELLO TECNICO PRESE ELETTRICHE E DATI PL2



PARTICOLARE GRUPPO PRESE PL1 POSTAZIONE LAVORO PL1



TIPICO DISTANZA DI INSTALLAZIONE QUADRETTO PRESE DA GAS MEDICALI



POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PROGETTO P/45/2017
LAVORI DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'AREA PEDIATRICA NELL'AMBITO DEL POLO MATERNO INFANTILE (PADIGLIONI 4, 10, 13 e 16), COMPRENSIVO DELL'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE 4 E DELLA DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE 21 DEL POLICLINICO-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTI P.2, PB4, 39) E SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTO APb16).

PERIZIA DI VARIANTE 03

Spazio per autorizzazione Enti

DETERMINA	
PROTOCOLLO COMUNE P.G.	
NUMERO PROGRESSIVO	

COMMITTENTE/PROPRIETA':

DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Antonella MESSORI
DIRETTORE SANITARIO	Dott. Gianbattista SPAGNOLI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dott. Davide FORNACIARI

DIPARTIMENTO TECNICO:
Progettazione, Sviluppo ed Investimenti
Resp.le Ing. Daniela PEDRINI

Gestione del Patrimonio:
Resp.le Ing. Ivan FRASCARI

DIPARTIMENTO TECNICO:
Gruppo di lavoro:
Ing. Daniela Pedrini
Arch. Graziano Baisi
Ing. Mariangela Sallituri
Per. Ind. Denis Scagliarini
Per. Ind. Andrea Palmieri
Per. Ind. Ivano Bozzoli
Per. Ind. Paolo Tetta
Per. Ind. Fausto Ghini
Per. Ind. Francesco Leone
Per. Ind. Paolo Doratelli
Per. Ind. Federica Ugolini
Sig.ra Anita Garbin
Raj. Maura D'Antonio

PROGETTISTI ESECUTIVO:
MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. Mandataria RTP
STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARCHINGEGNO Mandante RTP
STUDIO TECNICO ASSOCIATO Mandante RTP

IMPRESA:
CIAB Società Coop. Idrici e Affini
Via della Cooperazione, 18 40129 Bologna
Tel. 051.4173511 / Fax 051.4173895
ciab@ciab.coop
P.IVA / C.F. 00311390371

Progettista responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
Dott.Ing. Fabio Inzani
Progettista responsabile progettazione sanitaria e capedalora
Arch. Margherita Cassitto
BIM Manager: Arch. Stefano Carera

PROGETTISTI COSTRUTTIVO:
STIEM-ENGINEERING Soc. Coop
servizi Tecnici Integrati Energy Management
Via Cavour 2/4 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel 051.6051111 Fax 051.6786570
www.STIEM-ENGINEERING.it

Per. Ind. Paolo Scuderi
Ing. Luca Buzzoni

Progetto architettonico: Arch. Stefano Carera, Arch. Simone Cavina
Progetto strutture: Ing. Edo Archinetti, Ing. Alberto Grimod
Progetto imp. elettrici: Ing. Stefano Bonfante
Progetto imp. meccanici: Ing. Roberto Taddia, Geom. Andrea Pescarolo
CSP: Ing. Gabriele Bertoni
Geologia: Geol. Roberto Bracaglia
Progetto VVF: Ing. Fabio Inzani

AGGIORNAMENTI		
1	10/05/2021	
2	25/10/2021	
3	01/12/2021	
4	31/05/2022	
5	27/07/2022	
6	13/12/2022	

OGGETTO:
PERIZIA DI VARIANTE 03
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
PLANIMETRIA PIANO SECONDO - FORZA MOTRICE ZONA NORD

COMMESSA: **TW1713**

DATA:	SCALA:	TAVOLA:
12/04/2021	1:50	PV3_IE_FM03N_06

DISEGNATO DA: | FILE: **20084_PV3_IE_FM03_06 - PIANO SECONDO - FORZA MOTRICE.dwg**