SCHEMA ALTIMETRICO TRASMISSIONE DATI



LEGENDA SIMBOLI	
1	CASSETTO OTTICO attestazione Cavo fibra ottica MONOMODALE 9/125µm n.12 FIBRE OS1/OS2
2	CASSETTO OTTICO attestazione Cavo fibra ottica MULTIMODALE 62,5/125µm n.12 FIBRE OM3
3	PASSACAVI ORIZZONTALE
4	PATCH PANEL 24 PORTE
5	GRUPPO DI CONTINUITA' RACK 2000VA, 1800W
6	MODULO PRESE ELETTRICHE
7	CAVO LAN Cca-s1b,d1,a1 UTP/STP CAT6
8	PRESA LAN RJ45 CAT6 UTP
1	Cavo fibra ottica MULTIMODALE 62,5/125µm n.12 FIBRE OM3 con guaina dielettrica antiroditore LSZH ESISTENTE (collegamento ad edificio "1")
2	Cavo fibra ottica MONOMODALE 9/125µm n.12 FIBRE OS1/OS2 con guaina dielettrica antiroditore LSZH ESISTENTE (collegamento ad edificio "1")
3	CAVO MULTIPOLARE TELEFONICO (ESISTENTE) INFINITO ANTENNE DECT E TELEFONICO

SCHEMA ALTIMETRICO EVAC E FIRE

LEGENDA SIMBOLI	
	Pannello ottico/acustico di allarme incendio conforme EN54-3 e EN54-23 alimentazione 24V, comandato da modulo "DA" remoto.
	Pannello ottico/acustico di allarme incendio per bagni disabili conforme EN54-3 e EN54-23 alimentazione 24V, comandato da modulo "DA" remoto.
	Modulo ingressi/uscite supervisionati con isolatore Certificato EN54-18.
	Pulsante di segnalazione manuale indirizzato con isolatore di linea allarme antincendio posato sul tr=1,4m da p.t. Nota: la distanza da un qualsiasi punto della zona somministra al pulsante più vicino deve essere max 25m
	Rilevatore di fumo TC800 installato in ambiente su loop fire certificato EN54
	Rilevatore di fumo TC800 installato in spazi nascosti completo di ripetitore ottico su loop fire certificato EN54



SCHEMA ALTIMETRICO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

LEGENDA SIMBOLI	
SP	STAMPANTE PER SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO LUCI EMERGENZA SCHNEIDER mod.DAKOO PLUS PRINTER O SIMILARE
CCLE	CENTRALE DI CONTROLLO LUCI DI EMERGENZA SCHNEIDER mod. DAKOO PLUS HOSPITAL O SIMILARE
2h/h	CORPO ILLUMINANTE DI SEGNALAZIONE SA VIE DI FUGA NUOVO AUTOALIMENTATO (AUTONOMIA 2h)
	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA SE NUOVO AUTOALIMENTATO (AUTONOMIA 2h)
4	CAVO FG16OM16 3G1,5mm² (linea di ALIMENTAZIONE da quadro di piano)
3	DERIVAZIONE DA CIRCUITO LUCE ORDINARIA (QUADRO TIPO DI STANZA, BAGNO O CORRIDOIO)
2	CAVO UTP cat.6 Cca-s1b,d1,a1
1	CAVO FG16OM16 2x1,5mm² (linea di controllo polarizzata)



SCHEMA ALTIMETRICO DISTRIBUZIONE ENERGIA



CONSEGNA	VERIFICA / VALIDAZIONE / APPROVAZIONE
DATA E PROT.	DATA E PROT.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Dipartimento Tecnico - Area Tecnica Patrimoniale

TITOLO PROGETTO
CASA DELLA COMUNITA' E CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
DI REGGIO EMILIA (RE)
PADIGLIONE V

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

GRUPPO DI LAVORO
Area Tecnica Patrimoniale
AUSL Reggio Emilia

TIMBRI E FIRME

PROPRIETA'
AZIENDA USL
DI REGGIO EMILIA
DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Cristina Marchesi

DIPARTIMENTO TECNICO DIRETTORE	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	DIREZIONE LAVORI	N. PROGRES.
Ing. Paolo Canepari	Ing. Carlotta Tedeschini		

ELABORATO:
SCHEMI ALTIMETRICI TIPICI

CODICE PROG. | ELAB. N. | IE.01
SCALA -

DATA	PRATICA N.	REFERENTE AMMINISTRATIVO	AGGIORNAMENTI
GENNAIO 2022			1 3
FILE	ARCHIVIO AUSL N.	COLLABORATORE/ESTENSORE	2 4